



Nr sprawy: 77/PNP/SW/2019

Sosnowiec, 13.11.2019r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i biurowych do pomieszczeń Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby meble medyczne wykonanie w profilach aluminiowych miały nóżki o wysokości 10 cm systemowe, z profili, które stanowią całość konstrukcyjną, szkieletową?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych?

Odpowiedź:

Tak, muszą posiadać atest higieniczny

Pytanie 3

Dotyczy pozycji rys.1 Konsola główna – prosimy wskazanie z jakich materiałów ma być wykonana konsola. Proszę o potwierdzenie czy konstrukcja konsoli ma być wykonana z płyty laminowanej 18 mm, blaty konsoli z płyty laminowanej czy blat laminat HPL 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż konstrukcja konsoli ma być wykonana z płyty laminowanej 18 mm. Blat konsoli z płyty laminowanej 36 mm


Pytanie 4

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane blaty biurek, stołów, stolików? Czy Zamawiający dopuszcza płytę laminowaną grubości 18 mm?

Odpowiedź:

Blaty biurek, stołów, stolików z płyty laminowanej grubości 36 mm





Pytanie 5

Dotyczy umywalek, zlewów, baterii – jeśli są wymienione dostarcza je oferent? Jeśli tak, proszę o wskazanie parametrów: zlewy ze stali nierdzewnej, umywalki ceramiczne, baterie łokciowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż standardowe

Pytanie 6

Prosimy o określenie parametrów, krzeseł obrotowych, krzeseł, foteli. Na rynku istnieje tak dużo produktów o rozstrzale cenowym od 100-2000 zł – brak parametrów spowoduje iż oferent przyjmie najniższą cenę z uwagi na to iż cena jest kryterium oceny oferty.

Odpowiedź:

Produkty z mechanizmem synchro, ergonomiczne siedziska, oparcia, tkanina zmywalna, regulacja kąta oparcia i regulacja wysokości siedziska

Pytanie 7

Czy lodówkę z pomieszczenia – aneks kuchenny – dostarcza zamawiający?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 8

Konsola wnękowa – prosimy o wskazanie czy ma być to blat z płyty meblowej na stelażu metalowym? Prosimy o wskazanie czego oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż blat i konsola wnękowa mają być wykonane z płyty meblowej

Pytanie 9

Szafki medyczne na sale chorych – proszę o potwierdzenie iż szafki mają fronty z płyty meblowej.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 10

Dotyczy pozycji rys 19 Szafa na torbę reanimacyjną- czy szafa ma być wykonana w systemie stelaża aluminiowego?

Odpowiedź:

Szafka na kółkach, konstrukcja aluminiowa, jak dla mebli medycznych wypełniona płytą meblową

ZESTAW 2

Pytanie 1

Załącznik 1a

Rys 1

- w tabeli brakuje do wyceny - konsola 6 mb z nadstawka pełną.

Odpowiedź:

Rys. 1 - należy przyjąć łączną długość konsoli z częścią boczną tj. 6 mb

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SIWZ w załączniku nr 1a – formularz asortymentowo cenowy.





Pytanie 2

Rys 12

- na rys wymiar szerokość szafek górnych i dolnych jest 800 mm a w opisie 600 mm.
Jaki przyjęć wymiar do wyceny?

Odpowiedź:

Rys. 12 - należy przyjąć do wyceny podany na rysunku wymiar 800 mm.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SIWZ w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Rys 17

Na projekcie szuflada jest integralną częścią szafki, a na wycenie osobna pozycja.
Czy szuflada ma być na stałe zamontowana w szafce?

Odpowiedź:

Rys. 17 - szuflada ma być na stałe zamontowana w szafce, jako jej integralna część

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.wss5.pl

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Alicja Cegłowska



VIII EDYCJA



XX EDYCJA



XVI EDYCJA



2013



CERTYFIKAT 21121



DEKRA



DEKRA